

梨树县供电公司10kV配电线路

单位	变电站	线路	CT变比	过负荷定值	出口电缆	主干线
梨树县调	孤南变	辽医专线	200/5	160	240铝双	YJLGJ-240
梨树县调		纸厂线	600/5	400	300铝双	YJLGJ-240
梨树县调		三塔线	600/5	220	300铝单	YJLGJ-240
梨树县调		孤南线	400/5	400	300铝双	YJLGJ-240
梨树县调		街南线	600/5	320	300铝双	YJLGJ-240
梨树县调		小宽线	600/5	220	300铝单	LGJ-50
梨树县调		粮库线	200/5	48	150铝单	LGJ-50
梨树县调		街北线	400/5	400	300铝双	YJLGJ-240
梨树县调		沈洋线	600/5	220	300铝单	YJLGJ-240
梨树县调		孤北线	600/5	400	300铝双	YJLGJ-240
梨树县调	榆树台变	泉眼岭线	200/5	无		LGJ-150
梨树县调		董家线	150/5	无		LGJ-50
梨树县调		胜利线	200/5	无		LGJ-50
梨树县调		团结线	200/5	无		LGJ-50
梨树县调	蔡家变	蔡孟线	600/5	164		LGJ-50
梨树县调		粮库线	100/5	36		LGJ-50
梨树县调		蔡东线	600/5	220		LGJ-50
梨树县调		蔡北线	600/5	164		LGJ-50
梨树县调		蔡南线	600/5	220		LGJ-50
梨树县调		蔡工线	600/5	200		LGJ-50
梨树县调		中谷线	100/5	72		LGJ-50
梨树县调	万发变	万南线	100/5	100		LGJ-50
梨树县调		万北线	150/5	150		LGJ-50
梨树县调		东河线	150/5	150		LGJ-50
梨树县调		粮库线	30/5	30		LGJ-50
梨树县调		太平线	150/5	200		LGJ-50
梨树县调	十家堡变	十西线	200/5	192	70铝单	LGJ-70
梨树县调		十东线	400/5	400	300铝单	YJLGJ-150
梨树县调		天水丙线	600/5	610	300铝双	YJLGJ-2*185
梨树县调		工业甲线	600/5	600	300铝单	YJLGJ-240
梨树县调		工业乙线	600/5	600	300铝单	YJLGJ-240
梨树县调		三家子线	400/5	420	400铝单	LGJ-185
梨树县调		十北线	300/5	300	300铝单	YJLGJ-150
梨树县调		粮库线	50/5	50	50铜单	LGJ-50
梨树县调		三家乙线	600/5	600	300铝单	LGJ-240
梨树县调	喇嘛甸变	四工线	200/5	无	300铝单	LGJ-50
梨树县调		喇东线	200/5	无	300铝单	LGJ-150
梨树县调		四农线	200/5	无	300铝单	LGJ-50
梨树县调		喇西线	200/5	无	300铝单	LGJ-150

梨树县调		喇工线	150/5	无	300铝单	LGJ-50
梨树县调	小城子变	小工线	150/5	150	240铝双	LGJ-50
梨树县调		双河线	200/5	195	240铝双	LGJ-50
梨树县调		河山线	200/5	195	240铝双	LGJ-150
梨树县调		小农线	100/5	100	240铝双	LGJ-50
梨树县调		粮库线	100/5	100	240铝双	LGJ-50
梨树县调		金山线	300/5	200	240铝双	LGJ-50
梨树县调		城北线	100/5	100	240铝双	LGJ-50
梨树县调		林北线	200/5	无	240铝双	LGJ-50
梨树县调	林海变	林西线	150/5	无	300铝双	LGJ-50
梨树县调		林东线	150/5	无	300铝双	LGJ-50
梨树县调		林粮线	30/5	无	300铝双	LGJ-50
梨树县调		林长线	150/5	无	300铝双	LGJ-50
梨树县调		矿山甲线	600/5	300	双300铝	LGJ-240
梨树县调	孟家岭变	矿山乙线	300/5	300	240铝双	LGJ-240
梨树县调		街内线	150/5	150	120铜单	LGJ-50
梨树县调		伟华专线	150/5	无	240铝单	YJLGJ-120
梨树县调		街南线	150/5	200	240铝单	LGJ-50
梨树县调	刘家馆变	刘西线	150/5	200	240铝单	LGJ-50
梨树县调		刘东线	150/5	200	240铝单	LGJ-50
梨树县调		胜东线	150/5	200	240铝双	LGJ-50
梨树县调	胜利变	胜西线	150/5	200	240铝双	LGJ-50
梨树县调		金南线	200/5	192	240铝单	LGJ-120
梨树县调	金山变	金北线	200/5	192	240铝单	LGJ-120
梨树县调		辽南线	600/5	400	300铝双	YJLGJ-240
梨树县调	辽河变	辽北线	600/5	200	300铝单	YJLGJ-240
梨树县调		经一线	200/5	200	300铝单	YJLGJ-240
梨树县调		八里线	600/5	200	300铝双	LGJ-240
梨树县调	梨东变	经开线 (梨南	600/5	600	300铝单	JKLYJ-150
梨树县调		梨树变	八一线	600/5	600	300铝+240 铝
梨树县调	梨北变	梨白线(梨 榆线)	600/5	300	双300铝	YJLGJ-240
梨树县调		霍十线 (原农村	600/5	600	300铝单	LGJ-120

路可开放容量信息

允许电流 (A)	最大电流 (A)	最大负载率	可开放容量 (kVA)按线 路80%承载 能力计算	可开放容量 (kVA)按线 路100%承载 能力计算	考虑拉手线路 可开放容量 (kVA)
200	22.51	11.26%	2500	3228	无拉手
553	332.04	60.04%	2007	4018	无拉手
328	158.28	48.26%	1894	3087	无拉手
400	222.77	55.69%	1768	3223	无拉手
553	232.50	42.04%	3817	5829	无拉手
210	155.11	73.86%	234	998	无拉手
200	24.89	12.45%	2457	3184	无拉手
400	250.20	62.55%	1269	2724	无拉手
328	223.35	68.09%	710	1903	无拉手
553	215.96	39.05%	4118	6129	无拉手
200	151.93	75.96%	147	874	无拉手
150	97.15	64.77%	416	961	无拉手
200	5.40	2.70%	2812	3539	无拉手
200	114.74	57.37%	823	1550	无拉手
210	51.33	24.44%	2122	2886	无拉手
100	0.00	0.00%	1455	1819	无拉手
210	139.22	66.29%	523	1287	0
210	59.41	28.29%	1975	2739	无拉手
210	85.43	40.68%	1502	2265	无拉手
210	46.41	22.10%	2211	2975	无拉手
100	44.18	44.18%	651	1015	无拉手
100	57.51	57.51%	409	773	无拉手
150	110.09	73.40%	180	726	无拉手
150	94.38	62.92%	466	1011	0
30	23.15	77.18%	15	124	无拉手
150	99.07	66.05%	381	926	无拉手
152	60.14	39.57%	1118	1670	无拉手
328	175.10	53.38%	1588	2781	无拉手
600	388.78	64.80%	1659	3841	无拉手
328	200.41	61.10%	1127	2320	无拉手
328	0.00	0.00%	4772	5965	无拉手
374	292.18	78.12%	128	1488	无拉手
300	224.67	74.89%	279	1370	无拉手
50	6.94	13.89%	601	783	无拉手
328	61.53	18.76%	3653	4846	无拉手
200	110.95	55.47%	892	1620	无拉手
200	145.13	72.56%	270	998	无拉手
200	109.35	54.67%	921	1649	无拉手
200	107.15	53.57%	961	1689	无拉手

150	77.21	51.47%	778	1324	无拉手
150	96.60	64.40%	426	971	无拉手
200	153.60	76.80%	116	844	无拉手
200	136.80	68.40%	422	1149	无拉手
100	55.20	55.20%	451	815	无拉手
100	55.40	55.40%	447	811	无拉手
210	129.60	61.71%	698	1462	0
100	39.00	39.00%	746	1109	无拉手
200	68.97	34.48%	1656	2383	无拉手
150	99.25	66.17%	377	923	无拉手
150	98.80	65.87%	386	931	无拉手
30	26.99	89.96%	0	55	无拉手
150	91.91	61.27%	511	1057	无拉手
600	356.03	59.34%	2255	4437	无拉手
292	69.64	23.85%	2982	4044	无拉手
150	74.48	49.65%	828	1373	无拉手
150	51.26	34.18%	1250	1796	无拉手
150	97.16	64.77%	415	961	0
150	110.92	73.95%	165	711	无拉手
150	92.36	61.57%	503	1048	无拉手
150	96.56	64.37%	426	972	无拉手
150	69.00	46.00%	927	1473	无拉手
200	46.65	23.33%	2061	2789	无拉手
200	73.61	36.80%	1571	2299	844
553	294.00	53.16%	2699	4710	无拉手
328	168.84	51.48%	1701	2894	无拉手
200	126.36	63.18%	612	1339	无拉手
600	226.76	37.79%	4605	6788	无拉手
328	244.34	74.49%	329	1522	无拉手
380	281.84	74.17%	403	1785	无拉手
553	403.44	72.95%	709	2720	无拉手
328	232.50	70.88%	544	1737	0